

По исковому требованию прокуратуры района Черлакский районный суд обязал МУП «Тепловодоснабжение» провести ремонт, изоляцию тепловых сетей

В ходе проверки установлено, что требуется ремонт (замена) тепловых сетей в р.п. Черлак по ул. 1-я Восточная (от ул. Пролетарская до ул. Зеленая), общей протяженностью 100 м.

Проверкой показала, что дымосос, установленный в котельной, расположенной в с. Николаевка Черлакского района Омской области находится в неисправном состоянии, что влечет остановку котлов, и как следствие приостановление теплоснабжения абонентов с. Николаевка Черлакского района Омской области.

Кроме того, обследование трубопровода (тепловых сетей) протяженностью 100 м. по ул. Мельникова р.п. Черлак Омской области от дома № 208 до дома № 204, показало, что трубопровод (тепловые сети) проложен надземно, отсутствует тепловая изоляция (минвата).

По данным фактам прокуратура района в Черлакский районный суд направило исковое заявление с требованием устранить выявленные нарушения МУП «Тепловодоснабжение».

Исковые требования прокуратуры районы судом удовлетворены, решение суда находится на исполнении.

Старший помощник прокурора района

В.В. Турчанинова

16.05.2024