

Анализ трех предыдущих отопительных сезонов.

Отопительный сезон 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Вид топлива	Аварии на котельной	Аварии на тепловых сетях	Примечание
1	Котельная №16 с. Медет	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	
2	Котельная №22 с. Джартагуль	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	

Отопительный сезон 2023-2024 гг.

№ п/п	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Вид топлива	Аварии на котельной	Аварии на тепловых сетях	Примечание
1	Котельная №16 с. Медет	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	
2	Котельная №22 с. Джартагуль	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	

Отопительный сезон 2024-2025 гг.

№ п/п	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Вид топлива	Аварии на котельной	Аварии на тепловых сетях	Примечание
1	Котельная №16 с. Медет	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	
2	Котельная №22 с. Джартагуль	Каменный уголь	отсутствуют	отсутствуют	

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов теплоснабжения МУП «Теплоснабжение» 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование и адрес объекта теплоснабжения	Перечень работ	Планируемый срок выполнения	Исполнитель
1	Котельная №16 с. Медет	Заливка отмостки по периметру здания котельной.	май-август 2025г..	МУП «Теплоснабжение»
		Установка прибора учета тепловой энергии	май-август 2025г.	Администрация ЧМР.
		Выполнить антикоррозийную обработку всех металлоконструкций.	май-август 2025г.	МУП «Теплоснабжение»
		Восстановления перекрытия в месте прохода дымовой трубы.	май-август 2025г.	МУП «Теплоснабжение»

		Проведение специализированной организацией технического диагностирования водогрейных котлов	август 2025г.	МУП «Теплоснабжение»
		Проведение специализированной организацией технического диагностирования водогрейных котлов	ноябрь 2025г.	МУП «Теплоснабжение»
		Приобретение и установка котла КВЖ-0,15	июнь-сентябрь 2025г.	Администрация ЧМР.
2	Котельная №22 с. Джартаргуль	Заливка отмостки по периметру здания	май - августа 2025 г.	МУП «Теплоснабжение»
		Восстановление поверхности наружных стен здания котельной	май - августа 2025 г.	МУП «Теплоснабжение»
		Выполнить планировку земли по периметру фундамента.	май - августа 2025 г.	МУП «Теплоснабжение»
		Выполнить антикоррозийную обработку металлоконструкций ствола дымовой трубы, газохода и якорей растяжек.	май - августа 2025 г.	МУП «Теплоснабжение»
		Установка прибора учета тепловой энергии	май-август 2025г.	Администрация ЧМР.
		Проведение специализированной организацией технического диагностирования водогрейных котлов	сентябрь 2025г.	МУП «Теплоснабжение»

Инженер

Н.Г. Новак