

**Прокуратурой Черлакского района Омской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о гражданской обороне при эксплуатации и содержании защитных сооружений в деятельности дошкольных образовательных учреждений**

В результате выездной проверки в дошкольные образовательные учреждения, расположенные на территории Черлакского района, были выявлены нарушения Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны: отсутствие телефонной и радиационной точки для связи с местным органом, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны; отсутствие безнапорных емкостей для питьевой воды; необеспечение содержания инженерно-технического оборудования защитного сооружения в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению; отсутствие запасов материально-технических средств.

По данным фактам виновные лица по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности.